

*Хоринский районный суд Республики Бурятия 18.01.2024 г. вынес
определение по гр. делу 2-86/2012 по заявлению главы СП
«Краснопартизанское» о прекращении исполнительного
производства по решению Хоринского районного суда Республики
Бурятия от 26.03.2012 года об обязанности определить требуемое
количество наружного водоснабжения и установить
противопожарное водоснабжение в пос. Зун-Хурай, с. Ониноборск, у.
Булум Хоринского района РБ.*

Ситуация

Хоринский районный суд 26 марта 2012 года своим решением признал незаконным бездействие администрации МО СП «Краснопартизанское» по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах МО СП «Краснопартизанское».

Исполнительное производство было возбуждено 12.05.2012 г.

В ходе исполнительного производства судом неоднократно предоставлялась отсрочка исполнения решения суда.

Рассмотрение дела

В судебном заседании установлено, что к источникам наружного противопожарного водоснабжения отнесены: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения; противопожарные резервуары.

При этом администрация муниципального образования имеет право самостоятельно выбрать места размещения пожарных резервуаров, их количество в зависимости от застройки территории, наличия естественных водоёмов, размещения пожарных подразделений, протяженности населённого пункта и установленных противопожарных требований.

Согласно подп.5.1 п. 5 табл.1 Свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности» утвержденного приказом МЧС России от 30.03.2020 г. № 225, расчетное количество одновременных пожаров в населенном пункте с числом жителей не более 1000 человек составляет 1 (один). В МО СП «Краснопартизанское» по состоянию на 27.12.2023 г. численность населения составляет 598 чел., из них фактически проживает 343 чел.

Рассмотрение дела

Судом установлено, что в п. Зун-Хурай имеется пожарный резервуар объемом 108 куб.м. с мотопомпой и пожарными рукавами в количестве 4 шт., пожарная машина (АРС-14) на базе автомобиля ЗИЛ 131, 2 водозаборные скважины, в у. Булум, пожарный резервуар объемом 54 куб. м., с пожарными рукавами в кол. 4 шт., бетонированный пожарный резервуар объемом 3,2 куб. м., приспособленный пожарный пирс на реке Уда, автомобиль ГАЗ-53 (водовозка) с емкостью для воды 4 куб.м., с мотопомпой пожарными рукавами в кол 4 шт., в с. Ониноборск 2 пожарных резервуара объемом 108 куб.м и 54 куб. м., водонапорная башня на 24 куб.м., пожарная машина (АРС-14) на базе автомобиля ЗИЛ 311. Таким образом, населенные пункты фактически защищены от пожаров, исходя из численности населения и имеющегося пожарного водоснабжения.

Решение суда

Суд с учетом количества проживающих на территории посчитал, что противопожарное водоснабжение соответствует правилам противопожарного режима и требованиям и прекратил исполнительное производство, длившееся с 2012 по 2024 год

Рекомендации

В качестве рекомендации по подобным делам при обосновании позиции администрации сельского поселения предлагаем сразу просить у суда возможно более длительные сроки для исполнения.