

*Хоринский районный суд Республики Бурятия 15.06.2022 г. вынес определение по гр. делу 2-87/2012 по заявлению главы СП «Хасуртайское» о прекращении исполнительного производства по решению Хоринского районного суда Республики Бурятия от 26.03.2012 года об обязанности установить противопожарное водоснабжение в с. Хасурта Хоринского района.*

## *Ситуация*

*Хоринский районный суд 26 марта 2012 года своим решением признал незаконным бездействие администрации МО СП «Хасуртайское» по обеспечению пожарной безопасности в здании администрации и в населенных пунктах МО СП «Хасуртайское», обязал администрацию МО СП «Хасуртайское» установить противопожарное водоснабжение в с. Хасурта Хоринского района в срок до 01.07.2012 года.*

*Исполнительное производство было возбуждено 11.05.2012 г.*

*В ходе исполнительного производства судом неоднократно предоставлялась отсрочка исполнения решения суда, последняя отсрочка была предоставлена до 1 июня 2022 года.*

## *Рассмотрение дела*

*Как отметил суд, к источникам наружного противопожарного водоснабжения отнесены: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения; противопожарные резервуары.*

*Согласно п. 10.3, 10.2 Свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение», утвержденный приказом МЧС России от 30.03.2020 г. № 225, количество пожарных резервуаров и искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться не менее 50 % объема воды на пожаротушение; пожарные резервуары подлежат размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 метров (при заборе воды насосами пожарных автомобилей).*

## *Рассмотрение дела*

*Водные объекты, используемые для целей пожаротушения, должны быть оснащены пирсом с твердым покрытием размером не менее 12 х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.*

*Администрация МО СП «Хасуртайское» представила суду справку о том, что в селе зарегистрированы 461 житель, фактически проживает 332 человека. Всего в селе один пожарный резервуар на 54 000 литров, 14 общественных водозаборных скважин, 27 водозаборных частных скважин. Общий объем общественных резервуаров 104 000 литров (кроме запаса 54 000 литров). Запас воды в водонапорных башнях 51 000 литров, имеется противопожарная машина с постоянным запасом воды 3000 литров. Обустроен пирс.*

*Пригодность пирса для использования пожарными автомобилями для забора воды в любое время года подтвердил своей справкой начальник ОНДПР.*

## *Решение суда*

*Суд счел представленные доказательства убедительными и прекратил исполнительное производство, длившееся с 2012 по 2022 год.*

## *Рекомендации*

*В качестве рекомендации по подобным делам при обосновании позиции администрации сельского поселения предлагаем сразу просить у суда возможно более длительные сроки для исполнения.*